

Cà Mau, ngày 13 tháng 03 năm 2018

BẢNG CÔNG BỐ
THÔNG TIN NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 02/2018

I. Khu vực TP. Cà Mau

- * Tổng số mẫu thử nghiệm (hóa lý và vi sinh): 75 mẫu/ tháng
- * Tổng số chỉ tiêu thử nghiệm: 15 chỉ tiêu theo QCVN 01:2009/ BYT về chất lượng nước ăn uống.
- * Tổng số chỉ tiêu chưa đạt: 0 chỉ tiêu.

II. Khu vực các huyện

- * Tổng số mẫu thử nghiệm (hóa lý và vi sinh): 42 mẫu/ tháng
- * Tổng số chỉ tiêu thử nghiệm: 15 chỉ tiêu theo QCVN 01:2009/ BYT về chất lượng nước ăn uống.
- * Tổng số chỉ tiêu chưa đạt: 0 chỉ tiêu.

Khu vực lấy mẫu thử nghiệm	Đơn vị quản lý trực tiếp	Số mẫu/ tháng		Kết quả hóa lý		Kết quả vi sinh		Ghi chú (KQ không đạt)
		Hóa lý	Vi sinh	Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
TP. Cà Mau	XNCN TPCM	75	75	75	0	75	0	
Huyện Phú Tân	CNCN Phú Tân	12	12	12	0	12	0	
Huyện Năm Căn	CNCN Năm Căn	12	12	12	0	12	0	
Huyện Trần Văn Thời	CNCN Trần V Thời	18	18	18	0	18	0	

Tổng Cộng	117	117	117	0	117	0	
Tỉ lệ (%)			100	0	100	0	

Kết luận:

* Chất lượng nước tại khu vực TP. Cà Mau và các huyện trên mạng lưới cấp nước vẫn sẽ được Công ty giám sát chặt chẽ theo QCVN 01: 2009/BYT .

KI. GIÁM ĐỐC



Phạm Phước Tài

